



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ –Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ)

Αριθμ.Πρωτ:

Σητεία : 02/07/2021

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών
Τμήμα Οικονομικού

Κοινοποίηση: Αν/τρια Διοικήτρια ΑΟΜ Σητείας

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Τμήμα Τεχνικού & BIT

Τηλέφωνο: 28433 40373

Fax: 28430 25352

E-mail: texniki.ypiresia@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ UPS με οθόνη LCD

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να αντικατασταθούν λόγω παλαιότητας αρκετά UPS ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της διοικητικής υπηρεσίας καθώς και των ιατρικών υπηρεσιών. Επίσης θα πρέπει να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν λόγω επικείμενων προσλήψεων λοιπού επικουρικού διοικητικού προσωπικού καθώς και της ενδεχόμενης αυξημένης εισροής Ιατρών και ιατρικών μηχανημάτων στο Νοσοκομείο Σητείας.

Εξαιτίας των παραπάνω λόγων θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην έρευνα αγοράς και προμήθειας UPS ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Σητείας. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει το απαιτούμενο διαθέσιμο απόθεμα στις αποθήκες της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο να καλύπτει τις αναφερθείσες ανάγκες.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται και οι τεχνικές προδιαγραφές.

Τεχνικές Προδιαγραφές για UPS σταθμών εργασίας με οθόνη LCD

Τύπος UPS	Line interactive
Είδος	Tower
Τύπος κυματομορφής	Τροποποιημένη ημιτοννοειδής
Λογισμικό	Ναι
Μέγιστη ισχύς	>= 650 VA
Τάση εισόδου,εξόδου	230 V
Αυτονομία	Σε πλήρες φορτίο >= 4min
Έξοδοι ρεύματος	>= 2
Τύπος βυσμάτων	Schuko
Χωρητικότητα μπαταρίας	>= 7 Ah / 12 V

Διακύμανση τάσης εξόδου	±10%
Ενδείξεις λειτουργίας	Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)
Σύνδεση Η/Υ	1 x USB port
Παρελκόμενα	Λογισμικό διαχείρισης μέσω Η/Υ, συμβατό με Windows 7, 10
Εγγύηση	>= 2 χρόνια

Γενικοί Όροι

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Να είναι πλήρης, καινούρια και αμεταχείριστα.
- Τα τεχνικά κτλ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα αποδεικνύονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κτλ. στοιχεία για να αξιολογηθούν.
- Η εγγύηση κάθε τύπου προσφερόμενου είδους πρέπει να καλύπτει το ελάχιστο χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών.
- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης της συσκευής από την ημερομηνία της παραγγελίας, (παράδοση στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα και ευθύνη προμηθευτή).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αιτούμαστε την προμήθεια δέκα (10) UPS με Οθόνη LCD με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Έπειτα από σχετική έρευνα αγοράς σας γνωστοποιούμε τον παρακάτω ενδεικτικό προϋπολογισμό που αφορά την ανωτέρω προμήθεια.

Ενδεικτική Προϋπολογισμένη δαπάνη

468,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον ΚΑΕ 7123

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αιτούμαστε την επείγουσα προμήθεια των εν λόγω UPS και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.

Ο Μηχ/γος Μηχανικός της Τ/Υ

Ο Προϊστάμενος της ΤΥ

Περικλής Καλύβας

Ιωάννης Μπελιμπασάκης

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ