

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Online UPS 1000 VA με Οθόνη LCD

Τύπος UPS	Online
Ισχύς (VA)	1000 VA
Είδος	Rack- Tower
Συνδεσιμότητα	Θύρα RS232 & USB, SNMP (προαιρετικά)
Λογισμικό	Ναι
Ποσότητα πριζών	8
Τύπος πρίζας	IEC 320 C13 (Αρσενική Τριπολική Σύνδεση) .Schuko πρίζε αν είναι διαθέσιμες να αναφερθούν προς αξιολόγηση.
Αυτονομία σε πλήρες φορτίο	Τουλάχιστον 3 min
Σε μισό φορτίο	Τουλάχιστον 11 min
Ισχύς	1000 Watt
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος, σε mm)	Περίπου 112 x 302 x 382
Εγγύηση	2 έτη η συσκευή, 2 έτη η μπαταρία
Volt Input	230V
Volt Output	230V

Οι συσσωρευτές να είναι μολύβδου κλειστού τύπου χωρίς την ανάγκη συντήρησης. Η συστοιχία συσσωρευτών θα είναι τοποθετημένη εντός του UPS.

Το εμπρόσθιο μέρος του UPS πρέπει να περιλαμβάνει φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD και ενδεικτικών λυχνιών (LEDs) για ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του.

Γενικοί Όροι

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστα.
- Το προσφερόμενο UPS θα έχει κατασκευασθεί ακολουθώντας το πρότυπο πιστοποίησης ποιότητας ISO 9001:2015 και CE mark. Επίσης, η εταιρεία που θα προμηθεύει το UPS θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 που να αναφέρεται στην πιστοποίηση της ποιότητας στην λειτουργία της.
- Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνουν με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσφορά του να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου είδους που πρέπει να καλύπτει το ελάχιστο χρονικό διάστημα δυο έτη (2) για την μπαταρία και 2 έτη για την συσκευή. Μέσα σε αυτό το διάστημα υποχρεούται να αντικαταστήσει με δικά του έξοδα κάθε εξάρτημα και να αποκαταστήσει κάθε ζημιά οφειλόμενη σε κακή κατασκευή ή ελαττωματική εγκατάσταση.
- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης της συσκευής από την ημερομηνία της παραγγελίας, (παράδοση στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή).
- Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν λεπτομερή προσφορά και θα αναφέρουν όλα τα στοιχεία όπως πιο πάνω περιγράφονται. Επίσης θα υποβάλλουν τεχνικά έντυπα για να μπορέσει η επιτροπή να σχηματίσει πλήρη εικόνα της ποιότητας των υλικών.

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

A/A	ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1	Καλύβας Περικλής ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών	Κοξαράκης Γεώργιος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
2	Σκαρβελάκης Εμμανουήλ ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 	Αυγουστινάκης Εμμανουήλ ΔΕ Ηλεκτρολόγων
3	Μπελιμπασάκης Ιωάννης, ΔΕ Τεχνικού	Αυγουστινάκης Παύλος, ΔΕ Τεχνικού 