



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ –Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ)

Αριθμ.Πρωτ:

Σητεία : 05/07/2021

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών
Τμήμα Οικονομικού

Κοινοποίηση: Αν/τρια Διοικήτρια ΑΟΜ Σητείας

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Τμήμα Τεχνικού & ΒΙΤ

☎ Τηλέφωνο: 28433 40373

☎ Fax: 28430 25352

✉ E-mail: texniki.ypiresia@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ UPS

Προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας συσκευών UPS, οι οποίες υποστηρίζουν ζωτικής σημασίας εξοπλισμό πληροφορικής ή ιατρικών μηχανημάτων, σε περίπτωση προβλήματος των συσσωρευτών τους, κρίνουμε αναγκαία την προμήθεια είκοσι (20) συσσωρευτών, καθώς το διαθέσιμο στοκ που υπάρχει στις αποθήκες της τεχνικής υπηρεσίας δεν καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αιτούμαστε την προμήθεια σαράντα (20) συσσωρευτών (μπαταριών) με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Μπαταρία επαναφορτιζόμενη στεγανή μολύβδου-οξέος (VRLA-Valve Regulated Lead Acid) κατάλληλη για χρήση σε UPS
- Ονομαστική τάση / χωρητικότητα: 12V / 7Ah / 20HR
- Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ

Οι προσφορές θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από :

- τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των μπαταριών, όπως διαστάσεις, τύπος ακροδεκτών, θερμοκρασία λειτουργίας, αναμενόμενη διάρκεια ζωής (έτη ή/και κύκλοι φόρτισης / εκφόρτισης)

- τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης (τουλάχιστον ενός έτους)

*Η αναγκαία δαπάνη για την αιτούμενη προμήθεια προϋπολογίζεται σε **300€ χωρίς ΦΠΑ (372€ με ΦΠΑ)** και βαρύνει το **ΚΑΕ 1439** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.*

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Ο Μηχ/γος Μηχανικός της Τ/Υ

Ο Προϊστάμενος της ΤΥ

Περικλής Καλύβας

Ιωάννης Μπελιμπασάκης

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΤΣΙΡΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ