

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Σητεία, 07/10/2021

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις εργασίες επανελέγχου και συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν στα φορητά μέσα πυρόσβεσης της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του ΓΝ Αγ.Λασιθίου

Τα προς συντήρηση φορητά μέσα πυρόσβεσης είναι τα εξής:

Α) Φορητοί πυροσβεστήρες Ξηράς σκόνης 6 kg:

Σύνολο τεμαχίων : 34

Χώρος τοποθέτησης : Σε διάφορα σημεία του Νοσοκομείου

Σημείωση: η ημερομηνία παραγωγής και προμήθειας των ανωτέρω ειδών δε ξεπερνά πέντε (5) έτη ,επομένως και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Πυροπροστασίας και πυροσβεστικές διατάξεις δεν απαιτείται η αναγόμωση τους ,παρά μόνον αν διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτουν κατασβεστικό μέσο ή αυτό είναι σε κακή κατάσταση λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών ,κ.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι απαραίτητες **εργασίες συντήρησης/ επανελέγχου** περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

- 1) Εξωτερικός έλεγχος των πυροσβεστήρων για διάβρωση ,κοιλώματα ,χτυπήματα
- 2) Λύσιμο κλείστρου ,αντικατάσταση στεγανοποιητικών ,λίπανση κινούμενων μερών
- 3) Έλεγχος πυροσβεστικής σκόνης ,επανατοποθέτηση σκόνης και συμπλήρωση της
- 4) Εισαγωγή προωθητικού αερίου
- 5) Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
- 6) Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου
- 7) Πλήρης επανατοποθέτηση ,δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικρουλικών και της εργασίας

Υποχρεώσεις αναδόχου –Ειδικοί όροι

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει -και να καταθέσει στα δικαιολογητικά - την απαραίτητη άδεια ,σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43/20-01-2005 «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων ,διαδικασίες συντήρησης ,επανελέγχου και αναγόμωσης » (ΦΕΚ Β΄52) όπως τροποποιήθηκε από τη Κ.Υ.Α 17230 /1-9-2005 και ισχύει για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ,αναγόμωσης ,υδραυλικής δοκιμής
- Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση ανταλλακτικών αυτά θα προμηθευτούν και θα τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον χρέωση
- Εάν κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ακατάλληλοι πυροσβεστήρες ,αυτοί θα αποσυμπίεζονται , θα σημαδεύονται και θα επιστρέφονται στο Νοσοκομείο προς καταστροφή . Τυχόν αντικατάσταση ακατάλληλου πυροσβεστήρα με καινούργιο ,θα γίνεται με ξεχωριστή χρέωση και μόνο μετά από υποβολή σχετικής προσφοράς του Αναδόχου (το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που απαιτηθεί πλήρης αναγόμωση)
- Όλες οι εργασίες ελέγχου ,συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων θα γίνουν σε εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας περί αυτών (Κ.Υ.Α 17230 /1-9-2005 ,ΦΕΚ 1218/Β/01-09-2005)
- Μετά το τέλος των εργασιών ,ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Νοσοκομείο τις σχετικές δηλώσεις-βεβαιώσεις πλήρωσης των όρων καλής λειτουργίας και ασφάλειας των πυροσβεστήρων και σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το Μητρώο Ετήσιας Συντήρησης όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε πυροσβεστήρα ,έτος κατασκευής ,ημερομηνίες συντήρησης και τυχόν εξαρτήματα που τοποθετήθηκαν
- Κατά τη παραλαβή των συντηρημένων πυροσβεστήρων ,το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η σωστή λειτουργία τους

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

A/A	ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1	Καλύβας Περικλής ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών	Κοξάρκης Γεώργιος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
2	Σκαρβελάκης Εμμανουήλ ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης	Αυγουστινάκης Εμμανουήλ ΔΕ Ηλεκτρολόγων
3	Μπελιμπασάκης Ιωάννης , ΔΕ Τεχνικού	Αυγουστινάκης Παύλος , ΔΕ Τεχνικού