



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ –Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ)

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Αριθμ.Πρωτ:

Σητεία : 18/10/2021

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών

Προϊσταμένη Οικονομικού

Κοινοποίηση: Αν/τρια Διοικήτρια

Δ/ντρια Διοικητικού

Πληροφορίες: Τμήμα Τεχνικού & ΒΙΤ

Τηλέφωνο: 28433 40465 ,28433 40373

Fax: 28430 25352

E-mail: texniki.ypiresia&ghsitia.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Σχετικά : Έγγραφο υπ. Αριθμ.4615 15-09.-2021 της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων »

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου ,σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Λοιμώξεων εισηγείται τη τοποθέτηση ειδικών μικροβιοκρατών φίλτρων σε κρίσιμους χώρους του Νοσοκομείου και κατόπιν συνεννόησης με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ,αποφασίστηκε η τοποθέτηση μικροβιοκρατών φίλτρων αρχικά για τη κάλυψη των δύο θαλάμων (Θ.311 και Θ.314) της Παιδιατρικής Κλινικής (Κτίριο Γ -2^{ος} όροφος) και για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών .

Προκειμένου να καλυφθούν οι αναφερόμενες ανάγκες θα πρέπει να προβούμε στη παρακάτω σχετική προμήθεια :

α/α	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Ενδεικτική αξία χωρίς ΦΠΑ
-----	------------------	----------	---------------------------

1	Αποστειρωτικό Φίλτρο κατακράτησης Μικροβίων (Βρύσης <u>ροής ντουζ</u>)	10	88,00 €
2	Ταχυσύνδεσμος CPC (αρσενικός) συμβατός με το αποστειρωτικό φίλτρο	2	65,00 €

Το είδος α/α 1 έχει ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό $10 \cdot 88,00 \cdot 1,24 = 1091,20$ € με ΦΠΑ και βαρύνει τον ΚΑΕ 1351

Το είδος α/α 2 έχει ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό $2 \cdot 65,00 \cdot 1,24 = 161,20$ € με ΦΠΑ και βαρύνει τον ΚΑΕ 1428

και σύμφωνα με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές :

1. αποστειρωμένο φίλτρο, σχεδιασμένο να αφαιρεί όλα τα μικρόβια και μικροοργανισμούς (μύκητες , βακτήρια) καθώς και κάθε σωματίδιο μεγέθους έως 0,1 μm από το νερό που παρέχεται σε δίκτυα Νοσοκομείων για το υγιεινό και χειρουργικό πλύσιμο των χεριών, για το ξέπλυμα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
2. Το σώμα του φίλτρου να είναι στιβαρή κατασκευή από υψηλής ποιότητας προπυλένιο
3. Ιδανικά να είναι εξαγωγής ροής ντουζ σε βρύση ,διαφορετικά ευθείας ροής
4. Να διαθέτει διαφορετικά επίπεδα φιλτραρίσματος ,ενδεικτικά προφίλτρο με δυνατότητα κατακράτησης από 5μm εως 1 μm και μέχρι 0,1 μm .
5. Η ταχύτητα ροής του φιλτραρισμένου νερού να ξεπερνά τα 8 lt /min για πίεση 3 bar και άνω .
6. Μικρής διάρκειας ,να εφαρμόζεται χρονομετρητής 31 ημερών για τον έλεγχο της διάρκειας χρήσης του
7. Για τη τοπική του εφαρμογή σε βρύση να δέχεται ταχυσύνδεσμο CPC (αρσενικό)
8. Συμβατό με τις διαδικασίες θερμικής και χημικής επεξεργασίας νερού που εφαρμόζονται στα νοσοκομεία

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο Μηχ/γος Μηχανικός της Τ/Υ

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

Καλύβας Περικλής

Μπελιμπασάκης Ιωάννης

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΑΙΣΩΠΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΝΗ