

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ UPS ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD

Σητεία , 01/02 /2024

Τεχνικές Προδιαγραφές για UPS σταθμών εργασίας με οθόνη LCD

Τύπος UPS	Line interactive
Είδος	Tower
Τύπος κυματομορφής	Τροποποιημένη ημιτονοειδής
Λογισμικό	Ναι
Μέγιστη ισχύς	≥ 650 VA
Τάση εισόδου,εξόδου	230 V
Αυτονομία	Σε πλήρες φορτίο ≥ 4 min
Έξοδοι ρεύματος	≥ 2
Τύπος βυσμάτων	Schuko
Χωρητικότητα μπαταρίας	≥ 7 Ah / 12 V
Διακύμανση τάσης εξόδου	$\pm 10\%$
Ενδείξεις λειτουργίας	Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)
Σύνδεση Η/Υ	1 x USB port
Παρελκόμενα	Λογισμικό διαχείρισης μέσω Η/Υ, συμβατό με Windows 7, 10
Εγγύηση	≥ 2 χρόνια

Γενικοί Όροι

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Να είναι πλήρης, καινούρια και αμεταχειρίστα.
- Τα τεχνικά κτλ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα αποδεικνύονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κτλ. στοιχεία για να αξιολογηθούν.
- Η εγγύηση κάθε τύπου προσφερόμενου είδους πρέπει να καλύπτει το ελάχιστο χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών.
- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης της συσκευής από την ημερομηνία της παραγγελίας, (παράδοση στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα και ευθύνη προμηθευτή).

Οι συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών

Καλύβας Περικλής

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Μπελιμπασάκης Ιωάννης

ΔΕ Τεχνικού