

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Σητεία ,22/08/2025


Σκοπός :

Για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε φωτισμό και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα απαιτηθούν τα κάτωθι υλικά

1. Λάμπα LED 18W μήκους 120 cm

Ποσότητα : 150 τεμάχια

- Ψυχρό λευκό φώς κατά προτίμηση 6000-6500 °K
- Εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας
- Ρεύμα τροφοδοσίας 230 VAC
- Ισχύς 18 W
- Τύπος λαμπτήρα T8, ντουί λαμπτήρα G13
- Απόδοση σε lumen μεγαλύτερη από 1800 lm
- Υλικό κατασκευής γυαλί με επένδυση αλουμινίου στις άκρες
- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος
- Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα μεγαλύτερη ή ίση από 18.000 ώρες
- Να ακολουθούν τη παρακάτω συνδεσμολογία (DIRECTLY CONNECT L, N LINES TO BOTH ENDS OF LED TUBE)



2. Πολύπριζο 3 θέσεων , μήκος 1,5 m.

Ποσότητα : 20 τεμάχια

- Τριών θέσεων
- Μήκος καλωδίου 1,5 m.
- Με φωτιζόμενο διακόπτη on/off
- Με προστασία IP20

3. Πολύπριζο 3 θέσεων , μήκος 3,00 m.

Ποσότητα : 20 τεμάχια

- Τριών θέσεων
- Μήκος καλωδίου 3,00 m.
- Με φωτιζόμενο διακόπτη on/off
- Με προστασία IP20

4. Καλώδια

- Ηλεκτρολογικό καλώδιο εύκαμπτο , κατάλληλο για εγκαταστάσεις εσωτερικών χώρων
- Λευκού χρώματος , με μόνωση και μανδύα από PVC

Διαφόρων διατομών και συγκεκριμένα :

I. H05 VV-F 3*1,5 mm² Ποσότητα : 300 m .


II. H05 VV-F 3*2,5 mm² Ποσότητα : 200 m .


III. H05 VV-F 5*1,5 mm² Ποσότητα : 200 m .

Ειδικοί όροι :

- Καινούργια και αμεταχείριστα , να ακολουθούν τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ε.Ε και να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE
- Να παραδοθούν στο χώρο του Νοσοκομείου σε εργάσιμη μέρα και ώρα , με έξοδα μεταφοράς που θα βαρύνουν τον προμηθευτή
- Η μέρα παράδοσης να μην υπερβαίνει τις τριάντα (30) εργάσιμες μέρες από τη μέρα υπογραφής της σύμβασης με τον προμηθευτή
- Σε περίπτωση που κατά τη παράδοση , διαπιστωθούν ελαττωματικά υλικά αυτά θα επιστραφούν και θα αντικατασταθούν με ευθύνη του προμηθευτή

Οι συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών


Καλύβας Περικλής
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών


Μπελιμπασάκης Ιωάννης
ΔΕ Τεχνικού