

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΑΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Χαλκοσωλήνας 1/4 " με μόνωση

Χαλκοσωλήνα εύκαμπτη για εφαρμογή σε air condition

Διάσταση : 1/4 "

Απαραίτητα μονωμένη (επένδυση από ειδικό αφρώδες πολυαιθυλένιο (PE-X)
,πάχους τουλάχιστον 6 mm

Χαλκοσωλήνας 3/8 " με μόνωση

Χαλκοσωλήνα εύκαμπτη για εφαρμογή σε air condition

Διάσταση 3/8 "

Απαραίτητα μονωμένη (επένδυση από ειδικό αφρώδες πολυαιθυλένιο (PE-X)
,πάχους τουλάχιστον 6 mm

Βάση στήριξης κλιματιστικού 9000 /18000 btu , επιτοίχια .

Σετ δύο τεμαχίων , από ενισχυμένο γαλβανισμένο χάλυβα για προστασία από τη σκουριά

Για στήριξη εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού από 9000-18000 btu

Να διατίθεται μαζί με τα μικρούλικά στήριξης

Βάση στήριξης κλιματιστικού 9000 /18000 btu , δαπέδου .

Σετ δύο τεμαχίων , ανοξείδωτα,από ενισχυμένο γαλβανισμένο χάλυβα για προστασία από τη σκουριά

Για επιδαπέδια τοποθέτηση μονάδας κλιματιστικού από 9000-18000 btu

Να διατίθεται μαζί με τα μικρούλικά στήριξης

Σύνδεσμος «Υ» αποχέτευσης κλιματιστικού

Εξάρτημα διακλάδωσης για την ένωση δύο σωλήνων αποστράγγισης συμπτυκνωμάτων σε μία κοινή έξοδο

Κατάλληλο για σπирάλ αποχέτευσης Φ16


Σωλήνα σπирάλ Φ16 αποχέτευσης κλιματιστικού

Εύκαμπτος ,ελικοειδής σωλήνας αποχέτευσης συμπτυκνωμάτων air condition , από PVC

Ειδικοί όροι :

- Καινούργια και αμεταχειρίστα , να ακολουθούν τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ε.Ε και να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE
- Να παραδοθούν στο χώρο του Νοσοκομείου σε εργάσιμη μέρα και ώρα , με έξοδα μεταφοράς που θα βαρύνουν τον προμηθευτή
- Η μέρα παράδοσης να μην υπερβαίνει τις τριάντα (30) εργάσιμες μέρες από τη μέρα υπογραφής της σύμβασης με τον προμηθευτή
- Σε περίπτωση που κατά τη παράδοση ,διαπιστωθούν ελαττωματικά υλικά αυτά θα επιστραφούν και θα αντικατασταθούν με ευθύνη του προμηθευτή

Οι συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών



Καλύβας Περικλής
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Μπελιμπασάκης Ιωάννης
ΔΕ Τεχνικού

